

АНКЕТА (титульный лист, часть I)

**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И
ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

для формирования электронного паспорта объекта

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 93 комбинированного
вида Выборгского района Санкт-Петербурга (далее - объект, код ОГРН 1027801575603)**

1027801575603		ОГРН
(полное и сокращенное наименование объекта)		
Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)		
1.	80.10.1	ОКВЭД основной
2		ОКВЭД дополнительный
3. и т.д.		ОКВЭД дополнительный
Форма собственности	13	ОКФС
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма	72	ОКОПФ
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя объекта	заведующий	Виноградова Л.А.
Телефон, факс руководителя объекта	Тел. 594-17-04	Факс 594-07-61
Е-mail объекта	gbdou93@yandex.ru	
Юридический адрес объекта	194354	Санкт-Петербург ул. Есенина д.12 к.2
	(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес объекта	194017	Санкт-Петербург, ул. Гданьская, д. 9
	(индекс)	(почтовый адрес)
Наименование организации владельца (арендатора) объекта	Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга	
	(указывается организационно-правовая форма и название организации)	
Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта	(194100) Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.86	
	(почтовый адрес)	
Наименование вышестоящей организации (собственника)	Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга	
Юридический адрес вышестоящей организации	194100	Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.86
	(индекс)	(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Глава Администрации Выборгского района Гарнец Валерий Николаевич	
Телефон, факс руководителя вышестоящей организации	Тел. 576-56-09	Факс 576-56-09
Е-mail руководителя вышестоящей организации	"Электронная приемная" на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru)	

Наименование объекта (подразделения объекта)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 93 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга											
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	194017, Санкт-Петербург ул. Гданьская, д 9.											
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	474											
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1, 2 этажи											
Кадастровый номер объекта	7	8	:	5	3	5	6	:	0	:	6	2
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.											Дети с 1,5 до 8 лет	
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.											нет	
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет											

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра),	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012 ; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да»)	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подходы к объекту, пути движения										

1.1	Пути пешеходного движения								
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Ширина пешеходных путей «К»	м	3,0	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствие		п. 4.1.11
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	0		п.4.3.4, рис.Д.4
					Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	0		
2	Входной узел (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)								
2.1	Входные площадки								
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	имеется		п. 5.1.3
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	имеется		СП 35-101-2001, п.3.17
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствие		п. 5.1.3
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,02	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7
					Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	соответствие	соответствие		п. 5.1.3
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	0		п. 5.1.3

2.2	Входные тамбуры								
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	Не соответствует	Не менее 1,5	5.1.7.
2.3	Входные двери, в т.ч. тамбурные								
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Ширина в свету «К»	м	0,9	Не менее 1,2	п. 5.1.4
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	2,4	Не более 0,014	
3	Пути движения внутри здания								
3.1	Коридоры, переходы в другие здания								
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Ширина «К»	м	1,310	Не менее 1,5	п. 5.2.1
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров								
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0	Не более 0,014	п. 5.2.4
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	0		п. 5.4.1
3.3	Внутренние лестницы								
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,13 - 0,17	
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,6 и 1,3	0,85-0,92	п. 5.2.15
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,14	0,27-0,33	
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	0		п. 5.2.11
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,31	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9

				Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
				Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие			п. 5.2.9	

Заполнил Анкету:

594-17-04

телефон

Заместитель заведующего

Должность

П.А. Мишакова

ФИО

(подпись)

«___»_____201_г.

Заведующий

Должность руководителя обследованного объекта

Л.А. Виноградова

ФИО

(подпись)

«___»_____201_г.

Согласовано:

594-17-04

телефон

